



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел 718-25-05, www.78mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел 718-25-61, UND_SPb@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района
г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 360-82-44

Предписание № 2-19-1197/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

№ 591 Невского района Санкт-Петербурга
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности Невского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Фадеева Виктора Геннадьевича № 2-19-1197
от 07 ноября 2011 года, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»

в период с 11 ч. 00 мин. 09 ноября 2011 г. по 12 ч. 00 мин. 09 ноября 2011 г.

проведена внеплановая выездная проверка инспектором ОНД Невского района УНД ГУ
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ким Александром Владиславовичем

ГОУ СОШ № 591 расположенного (ых) по адресу:

(наименование объекта надзора и его адрес)
Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 28

совместно с Чепелкиной Людмилой Петровной, директором ГОУ СОШ № 591, Захватовой
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Мариной Борисовной, заместителем директором по административно-хозяйственной
работе

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На этажах школы на видных местах не вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.	Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03 п. 16.	16.11.2011 г.	
2.	В лестничной клетке двери эксплуатируются со снятыми приспособлениями для самозакрывания (доводчиками).	ППБ 01-03 п. 3, п. 53, СНиП 21-01-97* п. 6.18*.	16.11.2011 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Невского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Ким Александр Владиславович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица
(объекты, на которых проводилась(и) проверка)



(Handwritten signature)
(подпись)

«09» ноября 2011 г.
Предписание для исполнения получил



«09» ноября 2011 г.

(Handwritten signature: директор Чендикова А.В.)
(Должность, фамилия, инициалы)