



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61, UND_SPb@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Невского района

Санкт-Петербург, улица Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Предписание № 2-19-623/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 591 Невского района Санкт-Петербурга

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообла-
дателя объекта)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД Невского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Федорова Сергея Ивановича № 2-19-623 от 17 мая 2013г., ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 19 сентября 2013г., старшим инспектором ОНД Невского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Коротковой Натальей Викторовной проведена плановая выездная проверка **объекта защиты – ГБОУ СОШ № 591 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.28, Лит А.**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На путях эвакуации для отделки стен лестничных клеток, применяется материал (масляная краска) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1,В1,Д2,Т2. Отсутствует обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. № 117-ФЗ п.1 ч.2 ст.1, ч. 1 ст.6, ч.3,4 ст.145. Свод правил (СП) 1.13130.2009 п.4.3.2 СНИП 21-01-97* п. 1.4*, п.6.25*.	20.08.2014г.	
2.	На путях эвакуации в холле 1-го этажа для отделки стен применяется материал (стеновые панели) с более высокой пожарной опасностью.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от	20.08.2014г.	

	чем Г1,В1,Д2,Т2. Отсутствует обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.	10.07.2012г. № 117-ФЗ п.1 ч.2 ст.1, ч. 1 ст.6, ч.3,4 ст.145. Свод правил (СП) 1.13130.2009 п.4.3.2 СНиП 21-01-97* п. 1.4*, п.6.25*.		
--	---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Невского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«19» сентября 2013 г.



И.В. Короткова

Предписание для исполнения получил:

Директор ТООУ 1591



А.Т. Шибанова

«19» сентября 2013 г.